

性 能 評 定 書

設備機器の種別	消火設備（水成膜泡フォームヘッド）		
型 式 記 号	SHF-20		
申 請 者	住 所	東京都足立区千住橋戸町2 3	
	名 称	千住スプリンクラー 株式会社	
	代表者氏名	代表取締役会長 鈴木 良一	
性能評定番号	221T160		
性能評定年月日	平成10年（1998年）05月29日		
性能評定有効期限	令和10年（2028年）03月31日		
性能評定の内容	標記水成膜泡フォームヘッドは、フォームヘッドの認定基準（昭和55年7月10日）に適合しているものと認められる。		

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 西 藤 公 司

