

発行番号 更2025-0682 号

認 定 証

種 別	消火設備（開放型散水ヘッド）
型 式 記 号	SENJU XP-II
適 用 規 格	B 0 1 6 - 1 9 ・ B 0 1 7 - 1 9
申 請 者 名	所 在 地 東京都足立区千住橋戸町 2 3
	名 称 千住スプリンクラー 株式会社
	代 表 者 代表取締役会長 鈴木 良一
認 定 番 号	B-007号
認 定 年 月 日	平成14年（2002年）03月27日
認 定 有 効 期 限	令和10年（2028年）03月31日

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 西 藤 公 司

