

検 消 火 第 1 5 0 号
令 和 4 年 8 月 9 日

東京都足立区千住橋戸町23番地
千住スプリンクラー株式会社
取締役社長 田中 節夫 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理事長 市 橋 保 彦

更新の結果について

令和4年8月3日（受付番号 MP-3008）で更新依頼のあった特定初期拡大抑制機器については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別	特定初期拡大抑制機器
型 式	開放型ヘッド、呼称15（r2.6、下向き）
型 式 番 号	特評第267号
有 効 期 限 の 終 期 日	令和9年9月3日